

Imagem para Identificação do Produto

DADOS FABRICANTE

Razão Social : INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA

Nome Fantasia : INTELBRAS S/A

Informar onde o produto será faturado:

Matriz São José (x) Filial São José () Filial MG () Filial AM () Filial PH ()

CNPJ: 82.901.000/0001-27

DADOS BÁSICOS DO PRODUTO

Modelo do Produto: IDL 520

Descrição do produto: Isolador de Laço IDL 520

Marca: Intelbras

Nº Homologação Anatel: Não se aplica

Link Anatel:

Descrição Nota Fiscal: ISOLADOR DE LAÇO IDL 520

**DADOS BÁSICOS POR ÍTEM:**

| COR | Código Intelbras | Código EAN 13 | Código DUN |
|--------|------------------|---------------|----------------|
| Branca | 4616644 | 7896637674133 | 57896637674138 |

DADOS FISCAIS DO PRODUTO

Origem do Produto: China

Estado de Origem do Produto: SC

Produto Nacional ou Importado: Importado

Classificação Fiscal (NCM): 8536.30.00

IPI: 15%

Beneficiado pela Lei de Informática (PPB): Não

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

| | |
|----------------------------|---|
| Diferenciais Competitivos: | Protege o sistema contra curtos-circuitos nos laços, alimentação direta pelo laço, LED indicando situação de falha e reinicialização automática após correção do curto. |
| Características Técnicas: | Não ocupa endereço no laço, facilidade de instalação, indicado para ambientes internos, resistente aos raios UV, baixo consumo de corrente. |
| Descrição para e-commerce: | O isolador de linha é utilizado no circuito de entrada/saída da central e instalado no início de cada loop. O isolador protege o laço na ocorrência de um curto-circuito desligando a seção do laço onde o mesmo ocorreu, garantindo o funcionamento normal na continuidade do loop, ou seja, o produto tem a função de isolar uma parte do laço que está em curto, impedindo que o laço em sua totalidade fique inoperante. Quando as condições normais são restabelecidas na seção do laço em curto-circuito, o módulo automaticamente recoloca a seção isolada em funcionamento. |

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

| | |
|--------------------------------|--|
| Tensão de operação: | 20 – 30 Vdc |
| Corrente em stand-by (normal): | < 0,4 mA |
| Corrente em operação (curto): | < 2 mA |
| Ligação/Instalação: | 2 fios laço, 2 entrada e 2 saída com polaridade. |
| Temperatura de operação: | -10 – 50 °C |
| Tempo de Garantia: | 1 ano |
| Outros: | |

EMBALAGEM INDIVIDUAL

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Dimensões (P x L x A): | 44x102x70 |
| Peso bruto (kg): | 0,25 |
| Tipo de embalagem: | Caixa |
| Conteúdo da embalagem: | Isolador de Laço e manual do usuário. |

EMBALAGEM COLETIVA

| | |
|---|-------------|
| Dimensões (P x L x A): | 210x360x225 |
| Peso bruto (kg) | 13,5 |
| Tipo de embalagem: | Caixa |
| Quantidade de produto por embalagem coletiva: | 50 |

PESOS E MEDIDAS DO PRODUTO

| INFORMAÇÃO | MÓDULO INTERNO | MÓDULO EXTERNO |
|--------------------|----------------|----------------|
| Altura | | 65mm |
| Largura: | | 96mm |
| Profundidade: | | 39mm |
| Peso Líquido (kg): | | 0,087 |

INFORMAÇÕES SOBRE PALLET

| | |
|---|----|
| Quantidade embalagem coletiva por pallet: | 72 |
| Número de camadas por pallet: | 6 |
| Quantidade embalagens coletivas por camada: | 12 |

CADASTRO BNDES/FINAME

| | |
|---|--|
| BNDES <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não | FINAME <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não |
| <i>No caso de sim, enviar ficha ao Financeiro</i> | |
| Nº de Referência: | <i>Esta informação é preenchida pelo Financeiro</i> |
| Modelo: | <i>Informar modelo já cadastrado no BNDES</i> |

MATERIAL DE COMUNICAÇÃO

| | |
|-------------------------------|---|
| Acesso ftp Intelbras: | ftp://ftp.intelbras.com.br |
| Usuário: | ftp.marketingleitura |
| Senha: | intelbras |
| Link imagens de produtos: | http://ftp.intelbras.com.br/imagens%20de%20Produtos/Detec%E7%E3%20de%20inc%EAndio%20e%20ilumina%E7%E3%20de%20emerg%Eancia/Foto |
| Link material de comunicação: | http://ftp.intelbras.com.br/Materiais%20de%20Divulga%E7%E3%20de%20Produtos/Detec%E7%E3%20de%20inc%EAndio%20e%20ilumina%E7%E3%20de%20emerg%Eancia/Foto |
| Link vídeos: | |